


# VENTILAZIONE MECCANICA QUALITÀ



## QUALITÄTS WOHNRAUMLÜFTUNG

Il titolo "VMC Qualità" viene rilasciato dall'Agenzia per l'Energia Alto Adige-CasaClima.  
Die Auszeichnung „Qualitäts WRL“ wird von der Agentur für Energie Südtirol-KlimaHaus verliehen.

Produttore Hersteller	<b>ENSY</b>
--------------------------	-------------

Denominazione Bezeichnung	<b>AHU-400 BV, AHU-400 BH</b>				
Tipo di apparecchio Gerätetyp	<b>UNITÀ CANALIZZATE</b> ZENTRALE WOHNRAUMLÜFTUNG				
Apparecchio dotato di Gerät mit	Scambiatore di calore a recupero Wärmerückgewinnung				
Utilizzo Funktion	Ricambio aria Luftwechsel				
Portata max. max.Volumenstrom	<b>Q<sub>v,max</sub></b> 470 m <sup>3</sup> /h	Portata nominale Nennvolumenstrom	<b>Q<sub>v,nom</sub></b> 329 m <sup>3</sup> /h		
<b>VALORI DELL'APPARECCHIO</b> WERTE DES GERÄTES					
Qualità	Recupero termico	Assorbimento elettrico	Filtrazione	Acustica	Perdite d'aria
<b>η<sub>θ, su</sub></b> 81%	<b>SFP</b> 0,41W/m <sup>3</sup> h	<b>im   es</b> F7 F7	<b>L<sub>WA</sub></b> 40dB(A)	<b>in   ex</b> 2,2% 1,1%	

Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima  
Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus

Ulrich Santa  
Direttore | Direktor

Questo documento viene rilasciato in base al Regolamento 04 - Ver. 1.0 dal 13.03.2018 [www.agenziacasaclima.it](http://www.agenziacasaclima.it)  
Diese Urkunde ist ausgestellt mit Bezug auf die Richtlinie 04 - Ver. 1.0 vom 13.03.2018 [www.klimahausaagentur.it](http://www.klimahausaagentur.it)