


VENTILAZIONE MECCANICA QUALITÀ



QUALITÄTS WOHNRAUMLÜFTUNG

Il titolo "VMC Qualità" viene rilasciato dall'Agenzia per l'Energia Alto Adige-CasaClima.
Die Auszeichnung „Qualitäts WRL“ wird von der Agentur für Energie Südtirol-KlimaHaus verliehen.

Produttore Hersteller	NILAN
Rivenditore Händler	EXRG

Denominazione Bezeichnung	COMFORT CT 150				
Tipo di apparecchio Gerätetyp	UNITÀ CANALIZZATA ZENTRALE WOHNRAUMLÜFTUNG				
Apparecchio dotato di Gerät mit	Scambiatore di calore recuperativo con trasferimento di energia sensibile Rekuperativer Wärmetauscher mit Übertragung sensibler Wärmeenergie				
Utilizzo Funktion	Ricambio d'aria Luftwechsel				
Portata max. max. Volumenstrom	Q_{v,max} 175 m ³ /h	Portata nominale Nennvolumenstrom	Q_{v,nom} 120 m ³ /h		
VALORI DELL'APPARECCHIO WERTE DES GERÄTES					
Qualità	92%	0,19Wh/m ³	50-65% (F7)	51dB(A)	ext:0,4%
	Recupero termico	Assorbimento elettrico	Filtri	Livello potenza sonora	Perdite d'aria int:0,2%; ext:0,4%
η_θ, su 92%	SFP 0,19W/m ³ h	ePM₁ 50-65%	L_{WA} 51 dB(A)	in ex 0,2% 0,4%	

Agenzia per l'Energia Alto Adige – CasaClima
Agentur für Energie Südtirol – KlimaHaus

Ulrich Santa
Direttore | Direktor

Questo documento viene rilasciato in base al Regolamento 04 - Ver. 1.0 dal 09.08.2019 www.agenziacasaclima.it
Diese Urkunde ist ausgestellt mit Bezug auf die Richtlinie 04 - Ver. 1.0 vom 09.08.2019 www.klimahausesagentur.it